

質問に対する回答書

岐阜県総合医療センター保育施設こぼと電気需給契約

2026年2月3日

No.	質問事項	回答内容
1	提出が必要となる様式などにつきまして、ワードなどの形式でいただく事は可能でしょうか。	可能です。ワードの形式を回答と合わせて当院ホームページへ掲載します。
2	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事の予定がありましたら教えてください。	建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更はありません。低圧電力については、業務用エアコンおよび水中ポンプの動力として使用していましたが、2025年8月に業務用エアコンが故障し、以後業務用エアコンは使用していません。2025年9月検針分以降は電力の使用実績はありません。ただし水中ポンプ(0.4kW×2台)が稼働する可能性があるため、使用予定の電力量は最小値として毎月1kWhとしています。契約者に対して、現在の契約電力26kWから最小値に変更を依頼する場合があります。
3	入札書に記載する日付にご指定はございますか。	開札日とします。
4	郵便で入札にご参加する際に、代表者ではなく、社員が入札等を作成させていただく場合、委任状は必要となりますか。	郵便での入札参加の場合、委任状は不要です。